

Contrôle sanitaire des  
EAUX DESTINÉES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Destinataire(s)

MONSIEUR LE PRESIDENT - SIE DE GILLES-MESNIL SIMON  
MONSIEUR LE PRESIDENT - COM D'AGGLO DU PAYS DE DREUX  
MADAME LE MAIRE - MAIRIE DE ROUVRES

Affaire suivie par :  
SECTEUR A - DD28- 02-38-77-33-78

[résultats à afficher en mairie](#)

La synthèse annuelle 2021 de la qualité de l'eau par commune (infofacture) est disponible au lien suivant :  
<https://www.centre-val-de-loire.ars.sante.fr/qualite-de-leau-potable-synthese-annuelle-par-commune-info-facture> et ci-après les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé, dans le cadre du contrôle sanitaire, sur l'unité de gestion de :

SIE DE GILLES-MESNIL SIMON

|                       |                                   |               |                             |
|-----------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------|
| Prélèvement           | 00122427                          | Commune       | ROUVRES                     |
| Unité de gestion      | 0300 SIE DE GILLES-MESNIL SIMON   | Prélevé le :  | lundi 08 avril 2024 à 13h05 |
| Installation          | UDI 001149 SIE DE GILLES-BONCOURT | par :         | SAD                         |
| Point de surveillance | S 0000002253 CENTRE VILLE         | Type visite : | D1                          |
| Localisation exacte   | ecole de rouvres rue de la mairie |               |                             |

Mesures de terrain

Température de l'eau  
pH  
Chlore libre  
Chlore total

| Résultats      | Limites de qualité inférieure | Limites de qualité supérieure | Références de qualité inférieure | Références de qualité supérieure |
|----------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 14.8 °C        |                               |                               |                                  | 25.00                            |
| 7.6 unité pH   |                               |                               | 6.50                             | 9.00                             |
| 0.11 mg(Cl2)/L |                               |                               |                                  |                                  |
| 0.13 mg(Cl2)/L |                               |                               |                                  |                                  |

Analyses laboratoire

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901

Type dell'analyse : 28D1

Code SISE de l'analyse : 00128362

Référence laboratoire : LSE2404-25134

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

|                               |      |            |  |  |  |       |
|-------------------------------|------|------------|--|--|--|-------|
| Aspect (qualitatif)           | 0    | SANS OBJET |  |  |  |       |
| Coloration                    | <5   | mg(Pt)/L   |  |  |  | 15.00 |
| Couleur (qualitatif)          | 0    | SANS OBJET |  |  |  |       |
| Odeur (qualitatif)            | 0    | SANS OBJET |  |  |  |       |
| Saveur (qualitatif)           | 0    | SANS OBJET |  |  |  |       |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0.1 | NFU        |  |  |  | 2.00  |

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

|                                    |    |           |  |   |  |   |
|------------------------------------|----|-----------|--|---|--|---|
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 | n/mL      |  |   |  |   |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 2  | n/mL      |  |   |  |   |
| Bactéries coliformes /100ml-MS     | <1 | n/(100mL) |  |   |  | 0 |
| Entérocoques /100ml-MS             | <1 | n/(100mL) |  | 0 |  |   |
| Escherichia coli /100ml - MF       | <1 | n/(100mL) |  | 0 |  |   |

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

|    |      |          |  |  |      |      |
|----|------|----------|--|--|------|------|
| pH | 7.60 | unité pH |  |  | 6.50 | 9.00 |
|----|------|----------|--|--|------|------|

MINERALISATION

|                     |     |       |  |  |        |         |
|---------------------|-----|-------|--|--|--------|---------|
| Conductivité à 25°C | 702 | µS/cm |  |  | 200.00 | 1100.00 |
|---------------------|-----|-------|--|--|--------|---------|

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

|                   |       |      |  |       |  |      |
|-------------------|-------|------|--|-------|--|------|
| Ammonium (en NH4) | <0.05 | mg/L |  |       |  | 0.10 |
| Nitrates (en NO3) | 46    | mg/L |  | 50.00 |  |      |

Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00122427)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Chartres, le 31 mai 2024

P/le Préfet,  
P/ le directeur départemental,  
Le Référent de l'unité Eaux  
potable et de Loisirs

signé :

Alexis CARRERE