

Destinataire(s) :

ARS DELEGATION EURE ET LOIRE (28)

MAIRIE DE MONDREVILLE

SYNDICAT DES EAUX DE GILLES

(Code de la santé publique - Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments)

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : Contrôle Sanitaire courant

MONDREVILLE

Commune de : MONDREVILLE

Prélèvement et mesures de terrain du **12/08/2025 à 11h21** pour l'ARS, par le laboratoire :

LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL), qui a également réalisé les analyses.

Nom et type d'installation : MONDREVILLE (UNITE DE DISTRIBUTION)

Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Nom et localisation du point de surveillance : POINT MOBILE MONDREVILLE - mairie mondreville coin cuisine evier

Code point de surveillance : 0000000642 Code installation : 000589 Type d'analyse : D1C7

Code Sise analyse : 00254816 Référence laboratoire : LSE2508-31585 Numéro de prélèvement : 07800248799

Conclusion sanitaire :

Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité en vigueur pour les paramètres analysés. Toutefois, le nombre de coliformes est supérieur à la référence de qualité. Le prélèvement de contrôle réalisé le 18/08/2025 met en évidence la présence de coliforme et d'Escherichia Coli. Le Syndicat des eaux a constaté une fuite de canalisation au niveau de la station de traitement du forage de Gilles engendrant une défaillance de la chloration. Les mesures correctives ont été mises en place. Un recontrôle sur trois points a été réalisé le 22/08/2025 et révèle une eau de bonne qualité bactériologique.

(PLV-07800248799 - page : 1)

Le lundi 22 septembre 2025

P/ le Directeur général et par délégation,
P/ le Directeur départemental et par délégation,
L'Ingénieur d'études sanitaires,

Signé

Marie-Claude GOURDET

Les résultats détaillés sont consultables page(s) suivante(s)

Mesures de terrain	Résultats	Unité	Limites de qualité		Références de qualité	
			Mini	Maxi	Mini	Maxi
Contexte Environnemental						
Température de l'eau	22,6	°C				25,0
Equilibre Calco-carbonique						
pH	7,2	unité pH				9,0
Résiduel de traitement						
Chlore libre	0,35	mg/L(Cl2)				
Chlore total	0,42	mg/L(Cl2)				
			Limites de qualité		Références de qualité	
Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Mini	Maxi	Mini	Maxi
Bactériologie						
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/100mL		0		
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	11	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	4	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	2	n/100mL				0
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/100mL		0		
Caractéristiques organoleptiques et minéralisation						
Aspect (qualitatif)	normal	qualit.				
Couleur (qualitatif)	normal	qualit.				
Odeur (qualitatif)	normal	qualit.				
Odeur (dilution à 25°C)	non mesuré	dilut.				
Saveur (qualitatif)	normal	qualit.				
Saveur par dilution à 25°C	non mesuré	dilut.				3
Turbidité néphélométrique NFU	0,13	NFU				2
Conductivité à 25°C	762	µS/cm				1100
Coloration	<5	mg/L(Pt)				15
Equilibre Calco-carbonique						
pH	7,11	unité pH				9,0
Paramètres azotés et phosphorés						
Ammonium (en NH4)	<0,05	mg/L				0,1

Les conclusions sanitaires sont consultables en page 1