

Destinataire(s) :

ARS DELEGATION EURE ET LOIRE (28)

MAIRIE DE MONDREVILLE

SYNDICAT DES EAUX DE GILLES

(Code de la santé publique - Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments)

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : Recontrôle de l'eau distribuée

MONDREVILLE

Commune de : MONDREVILLE

Prélèvement et mesures de terrain du **18/08/2025 à 11h00** pour l'ARS, par le laboratoire :

LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL), qui a également réalisé les analyses.

Nom et type d'installation : MONDREVILLE (UNITE DE DISTRIBUTION)

Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Nom et localisation du point de surveillance : POINT MOBILE MONDREVILLE - mairie mondreville evier coin cuisine

Code point de surveillance : 0000000642 Code installation : 000589 Type d'analyse : BAC2

Code Sise analyse : 00254878 Référence laboratoire : LSE2508-55600 Numéro de prélèvement : 07800248861

Conclusion sanitaire :

Ce prélèvement est un recontrôle suite au prélèvement du 12/08/2025. Il confirme la présence de coliforme et présente une non-conformité pour la bactérie Escherichia Coli. Le Syndicat des Eaux a constaté une fuite de canalisation au niveau de la station de traitement du forage de Gilles engendrant une défaillance de la chloration. Les mesures correctives ont été mises en place. Un recontrôle sur trois points réalisé le 22/08/2025 met en évidence une eau de bonne qualité bactériologique.

(PLV-07800248861 - page : 1)

Le lundi 22 septembre 2025

P/ le Directeur général et par délégation,
P/ le Directeur départemental et par délégation,
L'Ingénieur d'études sanitaires,

Signé

Marie-Claude GOURDET

Les résultats détaillés sont consultables page(s) suivante(s)

Mesures de terrain	Résultats	Unité	Limites de qualité		Références de qualité	
			Mini	Maxi	Mini	Maxi
Contexte Environnemental						
Température de l'eau	22,8	°C				25,0
Equilibre Calco-carbonique						
pH	7,2	unité pH				9,0
Résiduel de traitement						
Chlore libre	<0,03	mg/L(Cl2)				
Chlore total	0,05	mg/L(Cl2)				

Analyse laboratoire			Limites de qualité		Références de qualité	
	Résultats	Unité	Mini	Maxi	Mini	Maxi
	Bactériologie					
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/100mL		0		
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	3	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	1	n/100mL				0
Escherichia coli /100ml - MF	1	n/100mL		0		

Les conclusions sanitaires sont consultables en page 1